



LEGENDA:

 – ROZVADĚČ SILNOPROUDU

 – ROZVADĚČ NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

 – DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V/16A (ABB TANGO)


 – ZÁSUVKA 230V/16A (ABB TANGO)

 – ZÁSUVKA 230V/16A (ABB TANGO), IP44

 – ZÁSUVKA 400V/16A, IP44

 – VÝVOD 230V PRO AUT. SPLACHOVÁNÍ

 – VÝVOD 230V PRO OHŘÍVAČ VODY

 – VÝVOD 230V PRO BOILER

 – VÝVOD 230V PRO AUTOMATICKÉ DVEŘE

5.2

6kV/400V


 – VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ VZT

 – VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ

 – VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ V PULTU BARU
(ZÁSUVKA BUDE OSAZENA V RÁMCI NÁBYTKU)


(zásuvka)

 – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA NA POVRCHU, PŘÍP. POD OMÍTKOU

 – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V ZEMI, VE VÝKOPU 35/50CM, NA KABELOVÉM LOŽÍ
Z PÍSKU V=10CM, ZÁKRYT CIHLOU

 – KABELOVÁ TRASA VE ŽLABU

 – KABELOVÁ TRASA V TRUBCE V PODLAZE

 – HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V OBETONOVANÉ CHRÁNIČCE PVC, D=150MM
VE VÝKOPU 50/120CM (PODBETONOVÁNÍ V=5CM)

 – STOUPACÍ KABELOVÉ VEDENÍ

POZN.:

- ZÁSUVKY UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,2M NČP, NAD KUCH.PRACOVNÍ DESKOU DO VÝŠKY CCA 1,2 NČP
- DALŠÍ POPIS viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2 OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

objednatel: Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
zastoupená: ing.arch.J.Winklerem, řed.odboru

architekt: Architektonický atelier
ing.arch. Jiří Žentel
(Alena Žentelová & Jiří Žentel, architekti A11)
Žavadišova 11
CZ - Praha 6
T/F: +420 224 314 967
e-mail: zentel@volny.cz

autoři návrhu: Ing.arch. Jiří Žentel
Ing.arch. Alena Žentelová
Ing.arch. Šárka Jinková

místo stavby: PRAHA 7, Královská obora

datum: 08/2006

stupeň: PROJEKT PRO PŘÍPRAVU STAVBY

profese: E - SILNOPROUD

zpracovatel: AC&DC, s.r.o. - ing.Ivana Kadlecová
tel. 604453765
acdc@acdc.cz

měřítko: 1:50

výkres: EL.ROZVODY STŘECHA

MĚŘÍTKO

0 0,5 1 2 3 4 5m

E23

část B7