

■
Česká republika – Kancelář Poslanecké
sněmovny
Sněmovní 4
118 26 PRAHA 1 ■

Váš dopis zn.	Spisová značka S-MHMP- 1425931/2012/OZP-III- Ši/R-3232	Vyřizuje / linka Ing. Šipanová/4347	Datum 28.12.2012
---------------	--	--	---------------------

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti KD Pragma, a.s., se sídlem Bělohorská 9, 169 00 Praha 6, IČ 25676644, zastupující investora stavby, kterým je organizační složka státu Česká republika – KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY, se sídlem Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ 00006572, o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - plynové kotelny na adrese Sněmovní 4, Praha 1. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

1) P o v o l u j e dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz změněného vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny umístěné ve 3. NP objektu Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 176/4, Praha 1, osazené dvěma kondenzačními dvoukotli Buderus Logano plus GB312, každý o tepelném příkonu 542 kW (celkový tepelný příkon kotelny 1084 kW)**, realizované v rámci stavby „Oprava kotelny č. 1 a strojovny ÚT“, investora Česká republika – KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY, se sídlem Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ 00006572.

2) S t a n o v í pro provoz uvedeného zdroje následující specifické emisní limity:

- hmotnostní koncentrace oxidů dusíku ve spalínách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová, po přepočtu na oxid dusičitý, nesmí překročit 70 mg/m³;

- hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého ve spalínách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 80 mg/m³.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 2.11.2012 žádost společnosti KD Pragma, a.s., se sídlem Bělohorská 9, 169 00 Praha 6, IČ 25676644, zastupující investora akce, kterým je organizační složka státu Česká republika – KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY, se sídlem Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ 00006572, o povolení provozu plynové kotelny v budově Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 4, Praha 1. Jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.). Žadatel podal žádost jménem investora na základě plné moci ze dne 30.10.2012. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Změna stavby předmětného zdroje byla povolena rozhodnutím Odboru ochrany prostředí MHMP SZn. S-MHMP-0201896/2011/ OOP-III-Ši/R-3097 ze dne 28.3.2011.

Žádost o povolení provozu byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu.

Plynová kotelná slouží k vytápění a ohřevu TUV v objektu Poslanecké sněmovny. Kotelná je po změně osazena dvěma kondenzačními dvojkotli Buderus Logano plus GB312, každý o tepelném příkonu 542 kW. Celkový tepelný příkon kotelny činí 1 084 kW. Odtah spalin je realizován komínem vyústěným nad střechu objektu.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1215693.001/12/PHO ze dne 16.11.2012 ČIŽP uvedla, že provoz zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s novými právními předpisy na úseku ochrany ovzduší a vydala k povolení provozu souhlasné stanovisko.

Žádost o povolení provozu byla doložena protokolem o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO_x č. 32/2012, které provedla měřicí skupina Zdeněk Rudyš, autorizovaná pro měření emisí dle § 32 zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 zákona rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. 1610/780/12/HI.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí byly zjištěny u jednotlivých spalovacích zařízení (označených K1 až K4) průměrné emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v rozmezí 29,9 – 65,0 mg/m³ a průměrné emisní koncentrace oxidů dusíku (NO_x) v rozmezí 45,0 – 62,1 mg/m³, vše v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3% objemová. Vzorky byly odebírány z kouřovodů za jednotlivými kotli. Na každém spalovacím zařízení byla provedena tři jednotlivá měření, každé v trvání 15 minut za běžných podmínek. Měření proběhlo v souladu s Částí I přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Naměřené hodnoty jsou nízké, měřením tak byla prokázána schopnost zdroje plnit s rezervou specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

OZP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol o autorizovaném měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší a specifickým požadavkům pro ochranu ovzduší v hlavním městě Praze. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Pro zjišťování emisí a ověřování schopnosti plnění emisních limitů nestanoví platná právní úprava u předmětného stacionárního zdroje během jejich provozu povinnost dalšího měření, s výjimkou

případů, kdy dojde ke změně paliva či k zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník

Datová schránka: Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ 00006572 prostřednictvím KD Pragma, a.s., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ 25676644

Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)

OZP MHMP – spis, evidence